	Landkreis Prignitz – BKS Berliner Straße 49 19348 Perleberg	<b>Brandschutzdienststelle</b>
		<b>Auslösung Brandmeldeanlage /  Öffnung Feuerwehr-Schlüsseldepot</b>

**Protokoll Brandmeldeanlage (BMA)**

Einsatznummer  
der Leitstelle:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Objekt/ Objektnummer**  
(s. Feuerwehrplan)

**BMA-Nr.:**

.....

**Datum/ Uhrzeit:**

.....

**Träger Brandschutz/  
Freiwillige Feuerwehr:**

.....


**Name des Einsatzleiters:**

.....

**Kontakt:**

.....

I. Angaben zur Auslösung des Melders	
Melder-Gruppe:	Melder-Nummer:
Raumbezeichnung:	Art des Melders:
II. Ursache der Auslösung BMA	
<b>Brandereignis/ Schadensereignis</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Böswilliger Alarm</b> (Auslösung auf Grund einer absichtlichen Einwirkung ohne tatsächlichen Grund, z.B. mutwilliges Einschlagen eines Handfeuermelders)	<input type="checkbox"/>
<b>Organisatorischer Mangel</b> (Auslösung auf Grund technischer Ursachen, z.B. defekter Brandmelder, defekte Leitung, elektromagnetische Felder)	<input type="checkbox"/>
<b>Täuschungsalarm</b> (Auslösung auf Grund Vortäuschung einer physikalischen und/oder chemischen Kenngröße, z.B. aufgrund von Schweißarbeiten mit anschließender Rauchentwicklung->Alarm ausgelöst)	<input type="checkbox"/>
<b>Ursache unbekannt</b>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

	Landkreis Prignitz – BKS Berliner Straße 49 19348 Perleberg	<b>Brandschutzdienststelle</b>	
		<b>Auslösung Brandmeldeanlage / Öffnung Feuerwehr-Schlüsseldepot</b>	

	Vorhanden			
	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
<b>III. Blitzleuchte</b>				
Blitzleuchte in Funktion				<input type="checkbox"/>
Blitzleuchte <b>nicht</b> in Funktion				<input type="checkbox"/>
<b>IV. Freischaltelement (FSE)</b>				
Zur Öffnung FSD benötigt				<input type="checkbox"/>
Zur Öffnung FSD <b>nicht</b> benötigt				<input type="checkbox"/>
<b>V. Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)</b>				
FSD geöffnet/ Schlüssel entnommen				<input type="checkbox"/>
FSD nicht geöffnet				<input type="checkbox"/>
<b>VI. Feuerwehrschließung „LK Prignitz“</b>				
Erstinformationsstelle Feuerwehr				<input type="checkbox"/>
Zugänge, Zufahrten o.ä. über:				
MASTIFF (Rohrdepot/FSD 1)				<input type="checkbox"/>
Doppelbart-Umstellschloss (FSD 3)				<input type="checkbox"/>
<b>VII. Laufkarten DIN 14675</b>				
Anwendung ohne Probleme				<input type="checkbox"/>
Anwendung <b>mit</b> Problemen				<input type="checkbox"/>
<b>VIII. Feuerwehrplan DIN 14095</b>				
Auf einem aktuellen Stand				<input type="checkbox"/>
<b>Nicht</b> auf einem aktuellen Stand				<input type="checkbox"/>
<b>X. Objektschließung</b>				
Anwendung ohne Probleme				<input type="checkbox"/>
Anwendung <b>mit</b> Problemen				<input type="checkbox"/>


#### Nachweis der Übergabe bzw. Hinterlegung der entnommenen Objektschlüssel

Nach Beendigung des Einsatzes wurde das Objekt durch die Feuerwehr verschlossen.  
Folgende Schlüssel wurden ...

In Abwesenheit des Betreibers im FSD hinterlegt

In Anwesenheit des Betreibers im FSD hinterlegt

an den Betreiber übergeben

	Landkreis Prignitz – BKS Berliner Straße 49 19348 Perleberg	<b>Brandschutzdienststelle</b>
		<b>Auslösung Brandmeldeanlage /  Öffnung Feuerwehr-Schlüsseldepot</b>

Anzahl:	Plombe:	Nummer Plombe:
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

**Betreiber:** ..... **Unterschrift:** .....

**Einsatzleiter:** ..... **Unterschrift:** .....

### Mängelbeseitigung

Zum Zeitpunkt des Einsatzes war von Seiten des Betreibers keine bzw. keine aussagekräftige Person anwesend. Die Aufforderung zur Mängelbeseitigung muss im Nachgang durch den Träger des Brandschutzes an die Brandschutzdienststelle erfolgen.

Die Betreiberseite wurde aufgefordert, zur Mängelbeseitigung unverzüglich die Wartungsfirma der Brandmeldeanlage (BMA) zu verständigen.

**Herr/Frau:** ..... **Funktion:** .....

**Telefon:** ..... **Unterschrift:** .....

### Ergänzungen, Hinweise und Bemerkungen

### Bearbeitungsvermerke

Das Dokument ist über den Träger Brandschutz zu übersenden an die Brandschutzdienststelle des Landkreis Prignitz an bks@lkprignitz.de.

\_\_\_\_\_  
(Datum, Unterschrift)